



OAZP.2611.4.2021.2

Wykonawcy

Dotyczy: Prośby o oszacowanie wartości zamówienia pn.: „Wykonanie okresowego, rocznego przeglądu budynku biurowego użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23” - sprawa nr OAZP.2611/4/2021.

INFORMACJA NR 1 – Odpowiedź na pytanie

Zamawiający udziela wyjaśnień na pytanie które wpłynęło w dniu 8 lipca 2021r.:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do zapytania „Wykonanie okresowego, rocznego przeglądu budynku biurowego użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23” pragnę zapytać, czy w ramach kontroli instalacji wentylacji mechanicznej należy dokonać pomiarów przy każdej kratce wentylacyjnej, a następnie oddać protokół ze zmierzonymi wydajnościami? Czy też wystarczy zgodnie z art.62 Prawa Budowlanego określić stan wizualny instalacji.

Odpowiedź: W ramach kontroli przewodów wentylacji mechanicznej należy dokonać pomiarów ich wydajności wymiany powietrza w pomieszczeniach.

Niniejsze zmianna stanowi integralną część prośby o oszacowanie zamówienia i zostaje zamieszczone na stronie internetowej www.log.lodz.pl w zakładce Rozeznanie rynku.

Z-ca Dyrektora

Józef Szopiński