



Łódź, dnia 09-09-2021

OAZP.2611.9.2021.1

### Zapytanie cenowe skierowane do potencjalnych Wykonawców

#### Prośba o oszacowanie wartości zamówienia pn.:

#### „Przeгляд konserwacyjny zasilacza UPS-a COVER MZ 80”

W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Łódzki Ośrodek Geodezji, 90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23 **zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny** zamówienia na przegląd konserwacyjny zasilacza UPS-a COVER MZ 80.

Planowany okres realizacji zamówienia – **do 30 września 2021 r.**

W odpowiedzi cenowej Wykonawcy (wg wzoru załącznika nr 2) prosimy o podanie ceny netto i brutto realizacji zamówienia określonego w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres [przetargi@log.lodz.pl](mailto:przetargi@log.lodz.pl) w terminie do **17 września 2021 r. do godz. 10.00.**

Informujemy, że przedmiotowa prośba nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dn. 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie rynku firm działających w branży przeglądów konserwacyjnych UPS-ów oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

Załączniki:

- 1) Opis przedmiotu zamówienia – Warunki techniczne realizacji zamówienia
- 2) Odpowiedź cenowa Wykonawcy

Z-ca Dyrektora  
  
Józef Szopiński

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **Przeгляд konserwacyjny zasilacza UPS-a COVER MZ 80**

Urządzenie pracuje w budynku biurowym przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

Zakres przeglądu konserwacyjnego obejmuje:

1. Czyszczenie i konserwację urządzenia
2. Ocenę stanu technicznego urządzenia i jego podzespołów
3. Ocenę warunków pracy
4. Odczyt historii zdarzeń
5. Ocenę stanu akumulatorów wraz z ich indywidualnymi pomiarami
6. Wykonanie testu pracy bateryjnej UPS
7. Inne czynności zgodnie z procedurami producenta
8. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych pomiarów akumulatorów
9. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przeglądu konserwacyjnego

Pełna nazwa i adres podmiotu dokonującego szacowania przedmiotu zamówienia	.....
---	-------

Zakres usług/dostawy	Cena netto w PLN	VAT w PLN	Cena brutto w PLN
1	3	4	5
„Przeгляд konserwacyjny zasilacza UPS-a COVER MZ 80”			

\_\_\_\_\_ dnia,

\_\_\_\_\_  
( podpis osoby upoważnionej do reprezentacji )

