



Łódź, 6 maja 2024r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy OAZP.2610/23/2024

Łódzki Ośrodek Geodezji (zwany dalej „Zamawiający”) zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności, przejrzystości i proporcjonalności.

Działając w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) - do niniejszego zamówienia na „Wykonanie przeglądu (serwisu) i konserwacji przeciwpożarowej instalacji wodociągowej hydrantowej Ø25 i Ø52 w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23” - nie stosuje się w/w wymienionej ustawy. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 5000zł na podstawie Zarządzenia nr 12/W/2021 DYREKTORA Łódzkiego Ośrodka Geodezji z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130000 zł w Łódzkim Ośrodku Geodezji”.

Zamawiającym jest: Miasto Łódź i Województwo Łódzkie zwanymi dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: Jana Schnercha – Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji 90-113 Łódź ul. Traugutta 21/23, REGON 470830536, działającego na rzecz i w imieniu Miasta Łódź i Województwa Łódzkiego na podstawie udzielonych pełnomocnictw:

- a) Zarządzenia Nr 4060/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności cywilnoprawnych i składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Łodzi związanych z administrowaniem nieruchomością położoną w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 i jej modernizacją;
- b) Umowy o zarządzanie nieruchomością położoną przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi zawartą z Zarządem Nieruchomości Województwa Łódzkiego

Adres: 90-113 Łódź ul. Traugutta 21/23

Strona internetowa www.log.lodz.pl

Adres elektroniczny: przetargi@log.lodz.pl

Regon: 470830536 NIP: 725-00-28-902

Telefony: 48 42 272-68-01; 48 42 272-68-39.

I. Opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przeglądu (serwisu) i konserwacji przeciwpożarowej instalacji wodociągowej hydrantowej Ø25 i Ø52.

1.2. W zakres czynności wchodzi:

1) prace przeglądowo – konserwacyjne, które obejmują:

- a) okresowe [roczne] prace,
- b) prace awaryjne,
- c) prace dodatkowe,

2) prace w zakresie: demontażu, montażu, wymiany, naprawy urządzeń i elementów wchodzących w skład systemów i instalacji określonych w pkt.1.1. (zwane dalej pracami naprawczymi).

1.3. Zakres rzeczowy.

Przeciwpożarowa instalacja wodociągowa hydrantowa Ø25 i Ø52 zbudowana jest na bazie urządzeń i elementów, orientacyjny wykaz poniżej:

1.	Agregat Hydro MPC-E 3 CRIE15-9 do hydrantów wewnętrznych, wydajność 36m ³ /h, ciśnienie 95mśw., dwie pompy robocze, trzecia rezerwowa. Silnik każdej pompy 7,5kW.	szt	1
2.	Zawór redukcji ciśnienia wody hydrantowej typ PRV-1 kołnierzowy Dn100, Pn16, żeliwny. Ciśnienie zredukowane 5,8bar.	szt	1
3.	Hydrant uniwersalny 25, kompletny z wyposażeniem, HW-25 W-20 "UN", dysza D=10mm	szt	38
4.	Szafka ochronna typ SWSP-W2/S, podtynkowa wnękowa z zaworami hydrantowymi 52 (2sztuki), wymiar 350x700x220mm, model UN.	szt	24

5.	Szafka ochronna typ SWSP-W1, podtynkowa wnękowa z zaworem hydrantowym 52 (1sztuka), wymiar 350x450x220mm, model UN.	szt	14
6.	Hydrant uniwersalny 25	szt	38
7.	Zawory hydrantowe 52	szt	38

1.4. Przedmiot zamówienia według kodów CPV:

1	50700000-2	Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
2	50710000-5	Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
3	50711000-2	Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych
4	50712000-9	Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych
5	50324100-3	Usługi w zakresie konserwacji systemu
6	50413200-5	Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego

1.5. Opis techniczny przedmiotu zamówienia.

1. Warunki realizacji zamówienia

Miejsce wykonywania prac to budynek użyteczności publicznej o charakterze biurowym położony w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23. Godziny wykonywania przeglądów i konserwacji: w godzinach pracy ŁOG /pn. , śr. ,czw. ,pt.- 8.00-16.00; wt. – 9.00-16.00). Godziny usuwania usterek – całodobowo.

2. Wymagania i uwarunkowania techniczne.

3. W okresie trwania umowy **Wykonawca w cenie umowy zapewni całodobowy serwis oraz będzie świadczył usługę pogotowia konserwacyjnego polegającą na niezwłocznym stawieniu się jego lub jego pracowników na wezwanie Zamawiającego, użytkowników obiektu lub służby ochrony w przypadku wystąpienia uszkodzeń w instalacji i urządzeniach lub ich awarii, w ramach tej usługi Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca uszkodzenia lub awarii, aby zapobiec powiększaniu się szkody, a także do ustalenia przyczyny i do usunięcia powstałego uszkodzenia lub awarii oraz do powiadomienia o zaistniałej sytuacji zamawiającego w przeciągu do 12 godzin od powstania zdarzenia**

4. Wykonawca zobowiązany jest:

- a) wykonywać przegląd, konserwacje i serwisowanie zgodnie z obowiązującymi normami, instrukcjami i zaleceniami producentów poszczególnych systemów lub instrukcjami i zaleceniami dokumentacji powykonawczej systemów lub instalacji,
- b) wykonywać prace przeglądowe, konserwacyjne i serwisowe przy zastosowaniu materiałów posiadających aktualne aprobaty techniczne, dopuszczenia, atesty i certyfikaty,
- c) zapewnić sprzęt potrzebny do wykonywania prac serwisowych w tym m.in. drabiny, rusztowania, podnośniki, urządzenia potrzebne do wzbudzenia czujek, urządzenia do kontroli i serwisowania systemów, stosowne zbiorniki przenośne do odprowadzania wody itp.,
- d) zapewnić na czas naprawy warsztatowej urządzenia/części zastępcze,
- e) odnotować w książce pracy instalacji pobyty konserwacyjne, nieprawidłowości stwierdzone po konserwacji oraz wszystkie inne istotne zdarzenia.

5. Na czynności konserwacyjne lub serwisowo – naprawcze wykonywane **nieodpłatnie w ramach umowy** składa się:

- a) dojazd do miejsca powstania usterki,
- b) zdiagnozowanie usterki i jej usunięcie związane ewentualnie z wymianą uszkodzonego elementu,

6. Wykonawca przeprowadza konserwację przy użyciu własnych materiałów, z wyłączeniem elementów urządzeń i instalacji będących zamiennikami elementów zużytych lub uszkodzonych.
7. Koszty usuwania uszkodzeń lub awarii i ich skutków nie objętych gwarancją będą rozliczane na podstawie odrębnych zleceń.
8. Wykonawca zapewni, aby po próbach wszystkie urządzenia zostały przywrócone do stanu dozorowania.
9. Wykonawca przeprowadza konserwację przy użyciu własnych materiałów, z wyłączeniem elementów urządzeń i instalacji będących zamiennikami elementów zużytych lub uszkodzonych na podstawie

oddzielnie wystawionych faktur po odebraniu wykonanych prac przez przedstawiciela Zamawiającego ze szczególnym uwzględnieniem elementów będących na gwarancji.

10. Prace konserwacyjne, każdorazowo potwierdzane będą przez Wykonawcę wpisem do księжек eksploatacji instalacji i systemów prowadzonej przez Zamawiającego.
11. Wykonawca wykona w ramach umowy, bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami z tego tytułu, n/w prace:
 - a) wymiana i uzupełnienie bezpieczników, przycisków funkcyjnych, manipulatorów, żarówek, zamków,
 - b) prace polegające na przeprogramowaniu systemu, poprawie pracy systemu po stwierdzonych niezgodnościach (np. z dokumentacją powykonawczą),
 - c) koszty transportu związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

1.6. Warunki odbioru.

1. Przeprowadzenie przeglądu technicznego, konserwacji lub naprawy instalacji i systemów objętych zamówieniem potwierdzone będzie protokołem odbioru prac .
2. Podpisany protokół odbioru będzie stanowił podstawę wystawienia faktury VAT za wykonaną usługę.
3. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego potwierdzenia protokołem wykazu wykorzystanych części zamiennych podczas usuwania awarii.
4. **Gwarancja**
 1. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych usług, jak również za zgodność wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
 2. Okres rękojmi na wykonane naprawy wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się z dniem ich odbioru przez Zamawiającego.
 3. Na wymienione części Wykonawca udziela gwarancji na okres równy okresowi gwarancji udzielonej przez producenta części, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy.
 4. Koszt obsługi gwarancyjnej, łącznie z zapewnieniem części zamiennych służących do usunięcia defektów lub wad produkcyjnych (w tym również transportu) ponosi Wykonawca.
 5. Czas naprawy gwarancyjnej rozpoczyna się od daty pisemnego (fax lub e-mail) zgłoszenia usterki przez Zamawiającego i nie może być dłuższy niż 21 dni.

1.7. Uwagi końcowe

1. Uzgodnienia dotyczące ochrony środowiska:

Wykonawca musi spełniać wymogi wynikające z przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego, w szczególności: ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) oraz ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia a w szczególności w zakresie odpadów powstających w czasie realizacji usługi, które Wykonawca zobowiązuje się usunąć z terenu budynku na własny koszt.
- 1.8. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z możliwością przypadkowych uszkodzeń systemów, jakie mogą powstać podczas prowadzonych przeglądów i konserwacji.
- 1.10. Koszty usuwania uszkodzeń lub awarii i ich skutków nie objętych gwarancją będą rozliczane na podstawie odrębnych zleceń.
- 1.11. Wymagany termin gwarancji –12 miesięcy.
- 1.12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 1.13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 1.14. Zamawiający zezwala na powierzenie części prac podwykonawcom (max. 30%).

II. Termin realizacji zamówienia

2.1 Termin wykonania rozpoczęcia i zakończenia umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy; Termin wykonania przeglądu: **czerwiec 2024r.**

2.2 Zakres:

Przeciwożarowa instalacja wodociągowa hydrantowa Ø25 i Ø52

Zakres przeglądów, badań i czynności obejmuje

Obsługa roczna – zakres czynności przeglądowych obejmuje sprawdzenie	Terminy
1) Przestrzeni zagrożonych pożarem. Należy stwierdzić wpływ ewentualnych zmian budowlanych, dotyczących sposobu wykorzystania przestrzeni, układu składowania, urządzeń grzewczych, oświetleniowych lub wyposażenia budynku, na kwalifikację do zagrożenia pożarowego lub na projekt urządzenia tryskaczowego tak, aby można było podjąć odpowiednie modyfikacje.	czerwiec 2024r.

- 2) **Przewodów rurowych i ich uchwytów.** Należy sprawdzić, czy przewody rurowe i ich uchwyty nie wykazują oznak korozji. Jeżeli jest to konieczne, należy je pomalować. Powłoki lakiernicze na bazie bitumów, na przewodach rurowych, łącznie z końcówkami gwintowanymi rur ocynkowanymi i uchwytów, należy w razie potrzeby odnowić.
- Należy sprawdzić przyłącza służące do uziemienia przewodów rurowych. Przewodów rurowych nie należy wykorzystywać do uziemienia urządzeń elektrycznych, a wszystkie przyłącza uziemiające urządzeń elektrycznych należy usunąć i wykonać przyłącza alternatywne.
- 3) **Zasilania wodą i ich urządzenia alarmowe.** Każde zasilanie wodą powinno być badane. Pompy powinny uruchamiać się automatycznie, a ciśnienie zasilania wodą, przy odpowiednim natężeniu przepływu, nie powinno być mniejsze niż wartości wymagane w normie.
- 4) **Hydrantów.** Kontrola wszystkich hydrantów wewnętrznych w celu upewnienia się, że każdy hydrant:
- jest zlokalizowany w zaprojektowanym miejscu,
 - nie jest zastawiony, jest widoczny ma czytelne oznakowanie i instrukcję,
 - nie ma widocznych uszkodzeń, oznak korozji oraz wycieków.
- 5) **Wydajności pomp uruchamianych automatycznie.** Sprawdzenie wydajności pomp uruchamianych automatycznie. Każdą pompę w sekcji hydrantowej należy sprawdzić, wartości ciśnienia / wydajności powinny być takie, jak te podane na tabliczce typu. Należy wprowadzić odpowiednie korekty, uwzględniające straty ciśnienia w przewodzie rurowym zasilającym i w zaworach, między zasilaniem a każdym stanowiskiem hydrantowym.
- Czyszczenie pompy
- Jeśli pompa pracuje z niewystarczającą wydajnością z powodu osadu lub zanieczyszczeń, należy pompę rozmontować i oczyścić:
 - Odłączyć zasilanie,
 - Opróżnić pompę,
 - Usunąć kosz wlotowy i oczyścić,
 - Sprawdzić, czy wirnik obraca się swobodnie. W przypadku zacięć należy go zdemontować,
 - Oczyścić wnętrze pompy, usuwając ewentualne zanieczyszczenia, pozostające pomiędzy płaszczem pompy a silnikiem,
 - Oczyścić wirnik,
 - Sprawdzić wirnik, korpus pompy i uszczelniacz wału. Jeżeli jest to konieczne wymienić uszkodzone elementy.
 - Należy sprawdzić działanie zaworów pływakowych zbiorników wody, aby upewnić się, że działają prawidłowo.
 - Należy sprawdzić filtry po stronie ssawnej pompy i komory osadowe oraz ich sita. Wszystkie pomiary uzyskane podczas sprawdzenia wydajności pomp powinny być umieszczone w protokole pokontrolnym.
- 6) **Hydrantów.** Wąż hydrantu powinien być całkowicie rozwinięty, hydrant poddany ciśnieniu i sprawdzony według następujących punktów, czy:
- urządzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone, a elementy nie są skorodowane lub przeciekające;
 - instrukcje obsługi są czyste i czytelne;
 - miejsce umieszczenia jest wyraźnie oznakowane;
 - mocowania do ściany są odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamocowane;
 - wypływ wody jest równomierny i dostateczny (konieczne jest użycie miernika przepływu i miernika ciśnienia);
 - miernik ciśnienia pracuje prawidłowo i w swoim zakresie pomiarowym;
 - wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzeń, zniekształceń, zużycia ani pęknięć; jeżeli wąż wykazuje jakies uszkodzenia powinien być wymieniony na nowy lub poddany próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze;
 - zaciski lub taśmowanie węża są prawidłowego typu i właściwie zaciśnięte;
 - zwijadło wężowe obraca się lekko w obu kierunkach;
 - w przypadku wychylonego zwijadła wężowego zwijadło wężowe obraca się łatwo i czy wychyla się o 180 stopni;

<p>k) w przypadku ręcznych zwijadeł zawór odcinający jest właściwego typu i czy działa łatwo i prawidłowo;</p> <p>l) w przypadku zwijadeł automatycznych praca zaworu automatycznego jest prawidłowa oraz czy praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinającego jest właściwa;</p> <p>m) stan przewodów rurowych zasilających w wodę jest właściwy, szczególną uwagę należy zwrócić na to, czy odcinki elastyczne nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia;</p> <p>n) sprawdzić szafkę, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy drzwiczki szafki łatwo się otwierają;</p> <p>o) prądownica jest właściwego typu i czy łatwo się nią posługiwać;</p> <p>p) praca prądownic węża jest prawidłowa, upewnić się, że są one właściwie i pewnie zamocowane;</p> <p>q) pozostawić hydrant wewnętrzny w stanie gotowym do natychmiastowego użycia.</p> <p>Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy, hydrant powinien być oznakowany „USZKODZONY” i należy powiadomić o tym użytkownika/właściciela.</p>	
<p>Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i niezwłocznie usunięta.</p>	

III. Warunki udziału

3. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na dzień składania ofert:

- 1) nie podlegają wykluczeniu;
 - 2) spełniają następujące warunki dotyczące:
- 3.2. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w ww. zakresie.
- 3.3. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w ww. zakresie.
- 3.4. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
- 3.5. zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:

A) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub należycie wykonuje co najmniej 2 serwisy, przeglądy i konserwacje przeciwpożarowej instalacji wodociągowej hydrantowej w budynku użyteczności publicznej o wartości: nie mniejszej niż 1000,00 zł brutto każda;

B) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, spełniającymi wymagania tj. :

minimum jedną osobą posiadającą wykształcenie techniczne pożarnicze lub ukończony kurs w zakresie naprawy i konserwacji przeciwpożarowej instalacji wodociągowej hydrantowej oraz że osoby uczestniczące w realizacji odbyły szkolenie z zakresu BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 180 poz. 1860, z późn. zm.).

Wykonawca potwierdza spełnianie ww. warunków poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr 3 i nr 4 do zaproszenia)

3.6. W celu potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o braku powiązań stanowiące załącznik nr 2 i wyciąg z właściwego rejestru dokumentujący umocowanie osoby składającej ofertę do działania w imieniu Wykonawcy (ew. także pełnomocnictwo).

Brak ww. oświadczeń i wymaganych dokumentów zostanie ocenione, jako niespełnienie warunku przez Wykonawcę a jego oferta zostanie odrzucona.

IV. Procedura

4.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, nie wybrania żadnej oferty lub zmodyfikowania treści zapytania ofertowego, w szczególności kiedy:

- a. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;
- b. W przypadku gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- c. Dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji projektu lub przedmiotu zapytania;
- d. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć;

- e. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego Zamawiający wcześniej nie mógł przewidzieć;
- 4.2. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
- 4.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych w ofertach.
- 4.4. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
- 4.5. Zamawiający w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących złożonej oferty wezwie Wykonawcę do wyjaśnień.
- 4.7. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów/oświadczeń, to zostanie wezwany przez Zamawiającego do ich niezwłocznego złożenia / poprawienia/ wyjaśnienia.
- 4.8. Termin związania ofertą 30 dni.
- 4.9. Oczekiwany termin płatności 30 dni.
- 4.10. Wykonawca nie może być podmiotem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
- 4.11. Wszystkie kwoty w walutach obcych, wskazane w zapytaniu ofertowym lub/i złożonych ofertach zostaną przeliczone na złote polskie (PLN) po kursie średnim NBP z dnia publikacji ogłoszenia.

Uwaga: Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

Do Formularza oferty należy załączyć:

- a) Oświadczenie o braku powiązań stanowiące załącznik nr 2
- b) Wykaz zrealizowanych usług, referencje / lub inne dowody potwierdzające należyte wykonanie/
- c) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia; (dokumenty potwierdzające ich uprawnienia, kwalifikacje-na wezwanie od wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę/.
- d) Wyciąg z właściwego rejestru (KRS/CEiDG)

V. Kryterium oceny ofert

Kryteria oceny ofert: **Cena 100%**

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta z najniższą ceną.

VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- 6.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w szczególności poczty elektronicznej: przetargi@log.lodz.pl.
- 6.2. Ofertę prosimy przesłać: pocztą elektroniczną – na adres przetargi@log.lodz.pl
- 6.3. Wszystkie dokumenty i oświadczenia, o którym mowa w Zaproszeniu powinny być składane w formie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców ubiegających się wspólnie/podmiot na zasobach którego Wykonawca polega.
- 6.4. Zamawiający w sytuacji nie posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpis zaufanego lub podpisu osobistego /e-podpisu/ wyjątkowo dopuszcza również możliwość przesłania skanu oferty podpisanej własnoręcznie przez umocowaną do reprezentacji osobę/pełnomocnika.
- 6.5. Oferty złożone niezgodnie z tymi wymogami będą odrzucone.
- 6.6. Oferta powinna zostać przesłana na adres poczty elektronicznej: przetargi@log.lodz.pl. W tytule e-maila należy napisać: „Oferta na serwis przeciwpożarowej instalacji wodociągowej hydrantowej Ø25 i Ø52 - Sprawa znak OAZP.2610/23/2024” i wysłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2024r. do godziny 12.00; otwarcie nastąpi w tym dniu tj. 14.05.2023r. o godz. 12.15.

VII. Informacje dotyczące RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź;
- sprawy/pytania do Inspektora ochrony danych osobowych w Łódzkim Ośrodku Geodezji prosimy kierować na adres e-mail: iod@log.lodz.pl, tel.: 042 272 68 96
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p/n: „Wykonanie serwisu przeciwpożarowej instalacji wodociągowej hydrantowej

Ø25 i Ø52 w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23” - nr sprawy OAZP.2610/23/2024 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 19 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy i dochodzenia roszczeń oraz przez okres wynikający wprost z przepisów prawa (np. prawa podatkowego).
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ...”**

Załączniki:

- 1) Formularz ofertowy
- 2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
- 3) Wykaz zrealizowanych usług
- 4) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
- 5) Wzór umowy

YREKTOR
Schmerch
Jan Schmerch

(miejsce)(data)

Formularz ofertowy

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa:	
Adres:	
NIP/TAX ID:	
KRS/CEIDG	
Osoba do kontaktu; tel/mail:	

Zamawiający:
 Łódzki Ośrodek Geodezji
 ul. Traugutta 21/23
 90-113 Łódź
przetargi@log.lodz.pl

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zrealizowania zamówienia na: „Wykonanie przeglądu (serwisu) i konserwacji przeciwpożarowej instalacji wodociągowej hydrantowej Ø25 i Ø52 w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23”.

Wykonawca:

.....
 (imię i nazwisko/nazwa Wykonawca / siedziba/ dane kontaktowe / tel., e-mail)

niniejszym zobowiązuje się do:

wykonania całości przedmiotu zamówienia - zgodnie z wymaganiami i opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w zapytaniu ofertowym - **za kwotę łącznego wynagrodzenia ryczałtowego:**

Wypełnia Wykonawca:

Lp.	Wyszczególnienie usługi	Ilość usług	Cena jednostkowa PLN bez VAT	Cena łączna PLN bez VAT (kol. 3 x kol. 4)	Wartość netto	VAT 23%	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	„Wykonanie przeglądu (serwisu) i konserwacji przeciwpożarowej instalacji wodociągowej hydrantowej Ø25 i Ø52 w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23” w tym pogotowie serwisowe	1					

1. Zobowiązuję/my* się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zaproszeniu, za łączną kwotę:

cena netto zł

podatek VATzł

cena brutto.....zł

(słownie:.....)

Lp.	Dane do oceny oferty	
1.	Kryterium „Cena” –100%	Wynagrodzenie brutto:

NR RACHUNKU BANKOWEGO na który będzie można dokonać wpłaty z podzieloną płatnością:

.....

1. Oświadczamy, że Wykonawca jest:

1) mikroprzedsiębiorstwem* 2) małym przedsiębiorstwem* 3) średnim przedsiębiorstwem*

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR; Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR; Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 50 mln euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 miliony euro. (informacja do celów statystycznych)

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
- Oświadczam, że posiadam odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
- Oświadczam, że zrealizuję przedmiotowe zamówienie terminie 12 m-cy od daty zawarcia umowy a przegląd wykonam w czerwcu 2024r.
- Oświadczam, że znam warunki zapytania ofertowego.
- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia.
- Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami wykonania zamówienia określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę sprzeciwu.
- Akceptuję postanowienia zawarte w projekcie umowy.
- Oświadczam, że **oferta ważna jest przez 30 dni** od daty złożenia.
- Oświadczam, że udzielam(my) (min.12) miesięcy **gwarancji** na zaoferowane usługi.

Dokument podpisany elektronicznie przez:

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Ja, niżej podpisany(a)

.....

reprezentujący firmę.....

oświadczam, że **jestem/ nie jestem*** powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;**
- b) posiadaniu najmniej 10% udziałów lub akcji;**
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;**
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.**

* niepotrzebne skreślić.

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Oświadczenie dołączyć do oferty

Wykonawca:

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Dotyczy postępowania na: „Wykonanie przeglądu (serwisu) i konserwacji przeciwpożarowej instalacji wodociągowej hydrantowej Ø25 i Ø52 w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23”.

oświadczamy, że:

na potwierdzenie spełnienia warunku wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowaliśmy poniższe zamówienia (min. 2), których przedmiot obejmował świadczenie, przez okres co najmniej 6 miesięcy usług, odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zamówienia tj. serwisowi przeciwpożarowej instalacji wodociągowej hydrantowej Ø25 i Ø52 w budynku użyteczności publicznej o wartości odpowiednio nie mniejszej niż 1500,00 zł brutto każda wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. UWAGA: W przypadku usług będących w trakcie wykonywania wymagane czasu i wartości wykonywanej usługi dotyczy części umowy już zrealizowanej tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert.

Podmiot na rzecz którego usługa została wykonana	Rodzaj doświadczenia (własne, innego podmiotu)	Wartość usług w złotych brutto	Terminy realizacji		Przedmiot dostawy/usługi
		Ogółem	rozpoczęcie	zakończenie/kontynuacja	

Do każdej dostawy/usługi wymienionej w wykazie należy dołączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

..... (miejscowość), dnia r.

Dokument podpisany elektronicznie przez:

.....

Oświadczenie dołączyć do oferty

Wykonawca:

Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
--

oświadczamy, że do realizacji zamówienia na: „Wykonanie przeglądu (serwisu) i konserwacji przeciwpożarowej instalacji wodociągowej hydrantowej Ø25 i Ø52 w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23” przewidujemy skierować następujące osoby:

minimum jedną osobą posiadającą wykształcenie techniczne pożarnicze lub ukończony lub ukończony kurs w zakresie naprawy i konserwacji przeciwpożarowej instalacji wodociągowej hydrantowej oraz że osoby uczestniczące w realizacji odbyły szkolenie z zakresu BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 180 poz. 1860, z późn. zm.).

Lp	Imię i Nazwisko	Informacja na temat kwalifikacji zawodowych, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia [należy podać nr uprawnień/ certyfikaty/ itp.]	Zakres wykonywanych czynności	Informacja o podstawie dysponowania wykazanymi osobami*
1.				
2.				
3.				

W przypadku osób niebędących pracownikami Wykonawcy do wykazu należy załączyć pisemne zobowiązanie podmiotów, o które zatrudniają te osoby, potwierdzające ich udostępnienie do dyspozycji Wykonawcy, w ramach wykonywania niniejszego zamówienia.

** Należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp. W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi osobami, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia

..... (miejsowość), dnia r.

Dokument podpisany elektronicznie przez:

.....