



Łódź, dnia 05-09-2024

OAZP.2611.16.2024.1.AZ

Zapytanie cenowe skierowane do potencjalnych Wykonawców

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia p/n.:

„Wykonanie przeglądu technicznego i konserwacyjnego systemu centralnej baterii typu SLIMLINE produkcji AWEX oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku biurowym przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi”.

W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Łódzki Ośrodek Geodezji, 90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23 **zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny** zamówienia na: „Wykonanie przeglądu technicznego i konserwacyjnego systemu centralnej baterii typu SLIMLINE produkcji AWEX oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku biurowym przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi”.

Przedmiot zamówienia jest planowany do realizacji przez Łódzki Ośrodek Geodezji w październiku br.

W odpowiedzi cenowej Wykonawcy (wg wzoru załącznika nr 2) prosimy o podanie ceny netto i brutto realizacji zamówienia określonego w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do **16 września 2024 r. do godz. 15.00**.

Informujemy, że przedmiotowa prośba nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dn. 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.1605). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie rynku firm działających w branży teletechnicznej oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

Załączniki:

- 1) Opis przedmiotu zamówienia – Warunki techniczne realizacji zamówienia
- 2) Odpowiedź cenowa Wykonawcy

YREKTO
Schmerch
Jan Schmerch

**Opis przedmiotu zamówienia –
Warunki techniczne realizacji zamówienia**

1. Przedmiot zamówienia: wykonanie przeglądu technicznego i konserwacyjnego systemu centralnej baterii typu SLIMLINE produkcji AWEX oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku biurowym przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.
2. Prace obejmują okresowy roczny przegląd serwisowy.
3. Zakres rzeczowy prac objętych zamówieniem:
 - pomiar: praca w sieci/ praca awaryjna/ przełączanie urządzeń
 - kontrola wizualna elementów elektrycznych i baterii urządzeń
 - kontrola mechaniczna urządzeń
 - kontrola prądu ładowania i ustawienie prądu ładowania
 - pomiar napięcia baterii na początku obciążenia względnie pomiar napięcia ogniw
 - kontrola funkcji pozostałych elementów elektronicznych urządzeń
 - kontrola źródeł światła tylko w oprawach z modułem adresowym
 - zaprogramowanie dodatkowo wpiętych opraw do systemu
 - interpretacja wyników wskazanych przez urządzenie CB
 - sporządzenie protokołu z przeglądu technicznego wraz z wypisaniem usterek i zaleceń
 - przegląd instalacji oświetlenia ewakuacyjnego:
 - włączenie awaryjnego trybu pracy każdej oprawy oświetleniowej i każdego znaku wyjścia oświetlonego wewnątrz z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulację uszkodzenia zasilania podstawowego,
 - sprawdzenie obecności, czystości i prawidłowości funkcjonowania wszystkich znaków i opraw oświetleniowych,
 - przywrócenie zasilania oświetlenia podstawowego,
 - sprawdzenie prawidłowości działania systemu monitorowania.
4. Kod CPV: 5071100 - 2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych
5. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z możliwością przypadkowych uszkodzeń systemów, jakie mogą powstać podczas prowadzonych przeglądów i konserwacji.
6. Koszty usuwania uszkodzeń lub awarii i ich skutków nie objętych gwarancją będą rozliczane na podstawie odrębnych zleceń.
7. Wymagany termin gwarancji -12 miesięcy.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Zamawiający zezwala na powierzenie części prac podwykonawcom (max. 30%).

ODPOWIEDŹ CENOWA WYKONAWCY

Pełna nazwa i siedziba podmiotu dokonującego szacowania przedmiotu zamówienia
---	-------

Zakres dostawy / usługi	Cena netto w PLN	VAT w PLN	Cena brutto
1	2	3	4
„Wykonanie przeglądu technicznego konserwacyjnego systemu centralnej baterii typu SLIMLINE produkcji AWEX oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku biurowym przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi”.			

Cena ogółem			
--------------------	--	--	--

_____ dnia, _____

r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

