



Łódź, dnia 21-05-2025

OAZP.2611.16.2025.1.AZ

Zapytanie cenowe skierowane do potencjalnych wykonawców

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia pn.:

„Wykonanie okresowych przeglądów konserwacyjnych agregatu prądotwórczego i zasilaczy UPS znajdujących się w budynku biurowym przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi w podziale na dwa zadania częściowe:

Zadanie nr 1:

Przegląd okresowy agregatu prądotwórczego EPS GP 825S kVA A50;

Zadanie nr 2:

Przegląd okresowy zasilaczy UPS COVER MZ80 o mocy 80 kVA (2 sztuki)”.

W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Łódzki Ośrodek Geodezji, 90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23 **zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny** przedmiotowego zamówienia.

Planowany okres realizacji zamówienia – **do 15 lipca 2025 r.**

W odpowiedzi cenowej Wykonawcy (wg wzoru załącznika nr 2) prosimy o podanie ceny netto i brutto realizacji zamówienia określonego w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do **30 maja 2025 r.**

Informujemy, że przedmiotowa prośba nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dn. 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie rynku firm działających w przedmiotowej branży oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

Załączniki:

- 1) *Opis przedmiotu zamówienia – Warunki techniczne realizacji zamówienia*
- 2) *Odpowiedź cenowa Wykonawcy*

YREKTOR
Schmiedl
Jan Schnerch

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „**Wykonanie okresowych przeglądów konserwacyjnych agregatu prądotwórczego i zasilaczy UPS znajdujących się w budynku biurowym przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi w podziale na dwa zadania częściowe:**

Zadanie nr 1:

Przegląd okresowy agregatu prądotwórczego EPS GP 825S kVA A50;

Zadanie nr 2:

Przegląd okresowy zasilaczy UPS COVER MZ80 o mocy 80 kVA (2 sztuki)”.

1. Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie okresowych przeglądów konserwacyjnych agregatu prądotwórczego i zasilaczy UPS znajdujących się w budynku biurowym przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi w podziale na dwa zadania częściowe.**
2. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:

Zadanie nr 1:

- 1.1. Wykonanie przeglądu okresowego agregatu prądotwórczego EPS GP 825S kVA A50, obejmującego zakres podstawowy i rozszerzony, opisany w DTR urządzenia wraz z:
 - a) wymianą części eksploatacyjnych, takich jak: filtry paliwa, oleju, powietrza, płynu chłodniczego – według potrzeb oraz wymiana oleju silnikowego;
 - b) sprawdzeniem szczelności układu chłodzenia wraz z jego ewentualnym uszczelnieniem.
- 1.2. Przegląd powinien być dokonany przez osoby posiadające uprawnienia w odpowiedniej specjalności i kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru.
- 1.3. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do świadczenia ww. usług: Wykonawca wykaże, że jest autoryzowanym przedstawicielem lub partnerem producenta firmy EPS i posiada certyfikaty/szkolenia, które potwierdzają jego kompetencje w zakresie naprawy i konserwacji agregatów EPS.
- 1.4. Z przeprowadzonego przeglądu kontroli musi zostać sporządzony protokół w 2 egzemplarzach wersji papierowej.

Zadanie nr 2:

- 1.1. Wykonanie przeglądu okresowego konserwacyjnego zasilaczy UPS COVER MZ80 o mocy 80 kVA (2 sztuki), obejmującego:
 - a) czyszczenie i konserwację urządzeń;
 - b) ocenę stanu technicznego urządzeń i podzespołów;
 - c) ocenę warunków pracy i odczyt historii zdarzeń;
 - d) test baterii z istniejącym obciążeniem;
 - e) inne czynności zgodnie z procedurami producenta;
 - f) indywidualny pomiar akumulatorów w jednym UPS-ie;
- 1.3. Przegląd powinien być dokonany przez osoby posiadające uprawnienia w odpowiedniej specjalności i kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru.
- 1.4. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do świadczenia ww. usług: Wykonawca wykaże, że jest autoryzowanym przedstawicielem lub partnerem producenta firmy COVER i posiada certyfikaty/szkolenia, które potwierdzają jego kompetencje w zakresie naprawy i konserwacji zasilaczy UPS COVER.
- 1.5. Z przeprowadzonego przeglądu musi zostać sporządzony protokół w 2 egzemplarzach wersji papierowej.
- 1.6. Wspólny słownik zamówień CPV:
50711000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych.
- 1.7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na całość przedmiotu zamówienia lub ofert na wybrane zadanie (zadanie nr 1 lub zadanie nr 2).
- 1.8. Zamawiający zezwala na powierzenie części prac podwykonawcom.

3. Warunek do spełnienia:

Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada odpowiednio:

- uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji urządzeń elektrycznych, zespołów prądowórczych o mocy powyżej 50 kW oraz do wykonywania prac kontrolno - pomiarowych w pełnym zakresie do 1kV, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392) w zakresie: Grupa 1 (1 kV) - E (Eksploatacja) – zakres uprawnień objętych zamówieniem lub inne równoważne świadectwa kwalifikacyjne, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniam one do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji;
- uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru urządzeń elektrycznych, zespołów prądowórczych o mocy powyżej 50 kW zgodnie z Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392) w zakresie: Grupa 1 (1 kV) - D (Dozór) – zakres uprawnień objętych zamówieniem lub inne równoważne świadectwa kwalifikacyjne, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniam one do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru.
- posiadanie polisy OC

ODPOWIEDŹ CENOWA WYKONAWCY

Pełna nazwa i adres podmiotu dokonującego szacowania przedmiotu zamówienia	
---	-------

Zakres usług/dostawy	Cena netto w PLN	VAT w PLN	Cena brutto w PLN
1	2	3	4
Zadanie 1 Przegląd okresowy agregatu prądotwórczego EPS GP 825S kVA A50;			
Zadanie 2 Przegląd okresowy zasilaczy UPS COVER MZ80 o mocy 80 kVA (2 sztuki)			

_____ dnia, _____

(podpis osoby upoważnionej do
reprezentacji)